

Liittymisjohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Liittyjän nimi	Puhelinnumero
Liittymän osoite	
Liittymisjohdon tyyppi	Pituus tontilla (metriä)
Liittymisjohto kytketään jakeluverkkoon ☐ jatkamalla tontin rajalla ☐ pylväässä ☐ jakokaapissa	
Suojaus: ☐ kourulla tai putkella ☐ merkkinauhalla	
Liittymisjohdon kaivuussyvyys (metriä)	
☐ Liittymisjohto täyttää SFS 6000:n ja Lahti Energia Sähköverkon rakennevaatimukset.	
Liittymisjohdon eristysresistanssi (mega-ohmia)	

Sähköurakoitsija	Puhelinnumero
Osoite	
Sähköposti	

Sähköurakoitsija vastaa siitä, että liittymisjohdon jatkamista varten on kaivettu valmiiksi riittävän suuri jatkomonttu ja sitoutuu peittämään montun liittämisen jälkeen.

Päivämäärä

Tarkastuksen tehnyt henkilö

Allekirjoitus
